



Wrocław, dnia 14.07.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30-32 we Wrocławiu
CPV 45331220-4, 71320000-7, 45310000-3, 45450000-6, 39717200-3**

Numer sprawy DZOB.281.10.2022

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2

Proszę o informacje czy obliczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą powinny uwzględniać aktualnie pracujące klimatyzatory w budynku?

Odpowiedź:

W obliczeniach zapotrzebowania na moc chłodniczą nie należy uwzględniać istniejących klimatyzatorów. Moc chłodniczą należy obliczyć zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 7 „PFU”.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie producenta lub modeli klimatyzatorów, które posłużyły za wzór do stworzenia wytycznych technicznych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazać producenta lub modeli klimatyzatorów ponieważ nie ma takich danych, ponadto zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp., przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać konkurencję w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia o zbliżonych parametrach w zakresie pracy w trybie chłodzenia i grzania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Jednak zakres pracy proponowanych urządzeń musi mieścić się w granicach minimum i maksimum wartości podanych w SWZ Rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 7 „PFU”.

Biorąc pod uwagę, że powyższe odpowiedzi nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 284 ust 3 ustawy Pzp tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.

Z up. Kierownik Działu Obsługi
Grzegorz Polkowski