



Wrocław, dnia 29 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Wymiana centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6”.

CPV – 45312100-8, 45311100-1

Numer sprawy DZOB.281.8.2023

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 284 ust. 2, ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek który potraktował jako wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8

Wpisane w projekcie parametry są tak szczegółowe (np. przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB, przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive i wiele, wiele innych), iż implikują tylko jeden zestaw produktów dostępnych u jednego producenta/dostawcy. Stosowanie rozwiązań technicznych, których wymagania spełnia tylko jeden producent stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 29 ust. 2 PZP. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Prosimy o usunięcie wspomnianych parametrów z dokumentacji oraz umożliwienie złożenia oferty na innych, dopuszczonych do obrotu w Polsce systemów sygnalizacji pożaru. W przypadku braku zgody, prosimy o uzasadnienie oraz szczegółowe wyjaśnienia.

Odpowiedź:

System sygnalizacji pożarowej (SSP) musi umożliwiać dostęp dla użytkownika, odczyt i backup danych, kontrolę i serwis z dowolnego komputera przy użyciu myszki i klawiatury oraz nośnika posiadającego jeden z popularnych sposobów przesyłania danych, tj. poprzez port USB. Zamawiający odchodzi od stosowania nośników danych na płytach CD. Takie zastosowanie umożliwia niemal natychmiastowe przywrócenie sprawności systemu po wystąpieniu usterki oraz zdecydowanie przyspiesza czas reakcji na zdarzenia w systemie. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo, optymalizuje koszty i daje pełną elastyczność przy rozbudowach i modernizacjach SSP.

Zamawiający wskazuje, że zastosowanie konfiguracji systemu z jednostką komputerową i łączenie się z centralą przez port USB jest cechą funkcjonalną dostępną wśród producentów centrali SSP na rynku, zatem zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest bezpodstawny. Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99-102 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w Rozdz. II pkt 3 ppkt. 6 i 7 SWZ wskazał, że w przypadku występowania w dokumentacji technicznej nazw produktów, wyrobów, materiałów, określenia sugerujące wyroby konkretnych firm, należy traktować je jako przykładowe i zastosować produkty równoważne. Opis przedmiotu zamówienia został dostosowany do potrzeb i wymagań jednostki publicznej jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Biorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 284 ust 3 ustawy Pzp tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.

z up. Kierownik Działu Obsługi

Grzegorz Polkowski