


RZUT PIWNICY  
SKALA 1:50



- istniejące elementy do usunięcia
- elementy projektowane
- projektowane ściany z gazobetonu
- projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej
- projektowana izolacja termiczna ze styroduru

SP 1 - strefa pożarowa o kategorii ZL III, powierzchnia 674 m<sup>2</sup>; piwnica w funkcji techniczno- gospodarczej wydzielona przeciwpożarowo ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30; przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających piwnicę zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych); w analogiczny sposób w piwnicy wydzielono przeciwpożarowo pomieszczenie węzła cieplnego; piwnica nieprzeznaczona na pobyt ludzi - łączny czas przebywania tych samych osób w piwnicy - 2 osoby, krótszy niż 2 h w ciągu doby.

SP 2 - strefa pożarowa o charakterze PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m<sup>2</sup>, powierzchnia 5 m<sup>2</sup>, obejmuje pomieszczenie zestawu hydroforowego i zaworu pierwszeństwa dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; strefa nieprzeznaczona na pobyt ludzi - łączny czas przebywania tych samych osób - 2 osoby, krótszy niż 2 h w ciągu doby.

- ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany
- ściana o klasie odporności ogniowej REI 60; przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany
- pas pionowy o klasie odporności ogniowej EI 60; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej pasa

PIWNICA			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]	
-11	POM. CENTR. WENT. MECH.	36,33	
-12	POM. GOSPODARCZE	4,84	
-13	WĘZŁ CIEPLNY	17,39	
Σ=		58,56	
<div><div></div><div><b>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</b> 87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl</div></div>			<b>SKALA</b> <b>1:50</b>
Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław		<b>Nr rys.</b>	<b>1-A</b>
<b>RZUT PIWNICY</b>			
ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001			
TEMAT: Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiorą wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu			
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.	podpis
AECHITEKTURA projektował	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOKK IARP 68/2010	
ARCHITEKTURA sprawdzała	mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/TO/88	
OPRACOWANIE:	mgr inż arch. Elwira Dąbrowska	-	
OPRACOWANIE:	mgr inż Marta Kwiatkowska	-	
DATA:	30 sierpnia 2023 r, aktualizacja z 22 listopada 2023 r.		420x360

