








2

SP 1 - strefa pożarowa o kategorii ZL III; powierzchnia 674 m²; maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w strefie pożarowej na parterze - ok. 24, przy czym, sala szkoleniowa przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w budynku i użytkowana rotacyjnie z innymi pomieszczeniami

-  ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany
-  ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 (w przypadku obudowy klatki schodowej dopuszcza się klasę EI 60 dla elementów niepełniących funkcji nośnej); przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających klatkę schodową i piwnicę zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
-  pas pionowy o klasie odporności ogniowej EI 60; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany
-  ściana o klasie odporności ogniowej EI 15
-  dojście ewakuacyjne
-  przejście ewakuacyjne
-  drzwi z samozamykaczem

H 25

obszar występujących nieprawidłowości
dotyczących ochrony przeciwpożarowej - cyfra
odnosi się do nr nieprawidłowości z rozdziału 6.3
części tekstowej Ekspertyzy

PARTER		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
0 1	KORYTARZ	38,97
0 2	BIURO	24,52
0 3	BIURO	15,96
0 4	BIURO	14,85
0 5	BIURO	15,83
0 6	KŁATKA SCHODOWA	16,24
0 7	BIURO	18,08
0 8	BIURO	17,49
0 9	WC MĘSKI	4,63
0 10	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKIEGO	2,08
0 11	POKÓJ SOCJALNY	9,21
0 12	WC DAMSKI/NP.	5,50
0 13	NATRYSK	5,37
0 14	USTĘP	1,73
0 15	WEZŁ CIEPLNY	-
0 16	SALA SZKOLENIOWO-KONF.	33,07
0 17	POM. MAG.	4,92
0 18	WIATROŁAP	5,70
Σ=		217,91

$\Sigma =$	217,91
------------	--------

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproi-bud.pl, E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl

Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Nr rys. RZUT PARTERU
--	-------------------------

ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001

TEMAT: Przebudowa budynku wraz z budową windy i rozbiórka wiaty ulicy Wysokiej 6 we Wrocławiu

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
----------	-------------------------------

BRANŽA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.	
---------	--------------	-----------	--

AECHEITEKTURA	mgr inż. arch. Jacek Gawroński	KPOKK IARP 68/2010	
---------------	--------------------------------	--------------------	--

projektował	spec. architektoniczna		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Szulc	LIAN IV/9246/126/TO/98	

sprawdzała	spec. architektoniczna	041N-19/8540/120/10/88	

OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Elwira Dąbrowska	-	
--------------	---------------------------------	---	--

OPRACOWANIE:	mgr inż. Marta Kwiatkowska	-
--------------	----------------------------	---

DATA:	30 sierpnia 2023 r.	4
-------	---------------------	---

SKALA

1:50

2-W

2-VV

ocławiu

podpis

pupis	

--	--

[illegible]

420x700

THEORY 66