RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:50

elementy istniejące

istniejące elementy do usunięcia

projektowane ściany z gazobetonu

projektowane ściany żelbetowe

projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej

projektowana izolacja termiczna ze styropianu

POW. UŻYTKOWA - 151,64 m²
KUBATURA - 456,92 m³

DACH BUDYNKU SĄSIEDNIEGO WYSUNIĘTY POZA OBRYS BRYŁY OBIEKTU, PRZEKRYCIE DACHU BEZ UDOKUMENTOWANEGO STOPNIA PALNOŚCI - PRZYJĘTO JAKO ROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ

ŚCIANA WSPARTA NA ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ NOŚNEJ BUDYNKU SĄSIEDNIEGO; ŚCIANA KONSTRUKCYJNA NOŚNA BUDYNKU SĄSIEDNIEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ W ZAKRESIE NOŚNOŚCI CO NAJMNIEJ R 120

SCHODY NIEUŻYTKOWANE - NIEPRZEZNACZONE DO CELÓW EWAKUACJI

SZ2

SW2

KS1

RS Ø110

RD Ø150

DACH 4
12,43 PAPA NRO

DACH 3
99,10 PAPA NRO
+ 20 CM OCIEPLENIA

10,0%

konstukcja szybu stalowa wypełniona szkłem

ocieplenie z wełny minerlanej obudowane płytami g-k

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

WYKOŃCZENIE: TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,2 cm
STYROPIAN FASADOWY	18 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	36 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ISTNIEJĄCY	1,5 cm
WYKOŃCZENIE: ISNIEJĄCE	0,5 cm

WYKOŃCZENIE: GŁADŹ GIPSOWA	0,5 cm
PŁYTA G-K	1,2 cm
WEŁNA MINERALNA	18 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	36 cm
WYKOŃCZENIE: TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,2 cm

1 1 KLATKA SCHODOWA, 12,90 POSADZKA ISTNIEJĄCA

1 2 KORYTARZ, 33,55 POSADZKA ISTNIEJĄCA

szerokość korytarza min. 1,2 m w świetle grzejniki_ściana

1 3 SERWEROWNIA, 5,12 POSADZKA ISTNIEJĄCA

1 4 BIURO, 16,65 POSADZKA ISTNIEJĄCA

1 5 BIURO, 13,82 GRES

1 6 PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO, 2,21 GRES

1 7 WC MĘSKIE, 2,29 GRES

1 8 WC DAMSKIE/.NP, 5,17 GRES

1 9 SEKRETARIAT, 15,95 GRES

1 10 POKÓJ KIEROWNIKA, 18,33 POSADZKA ISTNIEJĄCA

1 11 BIURO, 8,20 POSADZKA ISTNIEJĄCA

1 12 BIURO, 30,35 POSADZKA ISTNIEJĄCA

22,5m (w całości na drodze poziomej)

wysokość drogi 1,92 m na kawędzi spocznik/bieg i 2,1 m na pierwszym stopniu

SP 1 - strefa pożarowa o kategorii ZL III; powierzchnia 674 m²; maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w strefie pożarowej na 1 piętrze - ok. 11.

ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany

ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 (dupuszcza się klasę EI 60 dla elementów niepełniących funkcji nośnej); przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających klatkę schodową zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

pas pionowy o klasie odporności ogniowej EI 60; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany

ściana o klasie odporności ogniowej EI 15

dojście ewakuacyjne

C — drzwi z samozamykaczem

H 25 — hydrant 25 z wężem półsztywnym

stropodach o klasie odporności ogniowej REI 30 i stopniu palności NRO; w stropodachu dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne - inne przepusty należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej co najmniej E 30

1 — obszar występujących nieprawidłowości dotczących ochrony przeciwpożarowej - cyfra odnosi się do nr nieprawidłowości z rozdziału 6.3 części tekstwej załączonej Ekspertyzy

I PIĘTRO		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
1 1	KLATKA SCHODOWA	12,90
1 2	KORYTARZ	33,55
1 3	SERWEROWNIA	5,12
1 4	BIURO	16,65
1 5	BIURO	13,82
1 6	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO	2,21
1 7	WC MĘSKIE	2,29
1 8	WC DAMSKI / NP.	5,17
1 9	SEKRETARIAT	15,95
1 10	POKÓJ KIEROWNIKA	18,33
1 11	BIURO	8,20
1 12	BIURO	30,35
	Σ=	151,64

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

SKALA 1:50

Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław

Nr rys. 3-W

RZUT I PIĘTRA

ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001

TEMAT: Przebudowa budynku wraz z budową windy i rozbiórką wiaty ulicy Wysokiej 6 we Wrocławiu

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.	podpis
AECHITEKTURA projektował	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOKK IARP 68/2010	
ARCHITEKTURA sprawdzała	mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/TO/88	
OPRACOWANIE:	mgr inż arch. Elwira Dąbrowska	-	
OPRACOWANIE:	mgr inż Marta Kwiatkowska	-	
DATA:	30 sierpnia 2023 r.		420x700