



Wrocław, dnia 21.06.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ cd i ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie pn.: Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką windy przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu. CPV 45400000-1, 45261210-9, 45111000-8,45410000-4, 45313100-5

Numer sprawy DZOB.281.10.2024

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (na wniosek).

Pytanie nr 3:

Wg opisu z Projektu Techniczno - Wykonawczego dźwig ma posiadać napęd hydrauliczny. Standardowa prędkość jazdy dźwigu hydraulicznego, zawiera się w przedziale 0.5 - 0.63 m/s. Podana prędkość dźwigu w opisie do projektu tj. 1 m/s dotyczy standardowych dźwigów z napędem elektrycznym. Czy Zamawiający dopuszcza prędkość takiego dźwigu na poziomie 0,5 - 0,6 m/s ? Różnica w czasie przejazdu pomiędzy tymi wartościami od najniższego przystanku do najwyższego to ok. 3 sekund więcej. W przypadku dźwigu z napędem hydraulicznym uzyskanie prędkości na poziomie 1 m/s będzie wiązało się z zastosowaniem bardzo nietypowych i drogich rozwiązań technicznych, które nie będą gwarantowały dobrej pracy takiego urządzenia. Tym bardziej będzie to ryzykowne zadanie ze względu na dodatkowy ciężar kabiny, wynikający z 3 szt. drzwi kabinowych które mają być wykonane ze szkła bezpiecznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej, dopuszcza prędkość dźwigu na poziomie 0,5-0,6 m/s.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania chłodnicy oleju w dźwigu? Jest to zależne od ilości i częstotliwości jazd urządzenia w ciągu jednej godziny i wiąże się z dodatkowymi kosztami całego urządzenia i montażu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dźwig windy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający nie przewiduje dużej częstotliwości jazd w ciągu jednej godziny.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całej konstrukcji szybu jako elementu stalowego z profili zamkniętych (projekt wykonawczy po stronie Wykonawcy) ? Podeszbie i płyta fundamentowa pozostałaby jako element w całości żelbetowy zgodnie z projektem. Będzie to rozwiązanie tańsze i szybsze do wykonania niż wykonanie części szybu jako monolityczny żelbetowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji szybu opisaną w zadanym pytaniu.



Pytanie nr 6:

Dzień dobry, proszę o potwierdzenie, że wykonanie schodów, prowadzących do pomieszczenia 016-sala szkoleniowo-konferencyjnej, przeniesienie hydrantu, oraz wymurowanie ścianki wraz z montażem drzwi w pomieszczeniu 016 jest poza zakresem tego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie schodków, przeniesienie hydrantu oraz dostawienie ściany z gazobetonu do pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej jako 016 jest elementem niezbędnym do prawidłowego wykonania szybu windowego i stanowi ETAP I niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ „Zestawienie kosztów zadania” – druk pomocniczy - załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje obowiązujące brzmienie:

„Załącznik nr 3

**Zestawienie kosztów zadania
- druk pomocniczy**

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu.

Nazwa Wykonawcy

Lp.	Branża	Numer pozycji z Przedmiaru – załącznik nr 8 do SWZ Druk pomocniczy	Etapy wykonywanych prac zgodnie z Przedmiarem-załącznik nr 8 do SWZ Druk pomocniczy	Cena netto zł
1	2	3	4	5
1	STROPODACH WENTYLOWANY, DACH PAPOWY	1-18	I	
2	WINDA WEWNĘTRZNA (WYKONANIE I DOSTOSOWANIE SZYBU)	19-45	II	
3	INSTALOWANIE WINDY (BADANIA, POMIARY)	46-70	III	
4	BADANIA ODBIOROWE URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO	71	IV	
Cena ryczałtowa netto				
Podatek VAT (23%)				
Cena ryczałtowa brutto				



Słownie cena brutto:

Cenę ryczałtową brutto należy przenieść do formularza ofertowego interaktywnego załącznik nr 1 Rozdz. VIII.

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Uwaga: dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym."

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zaistnieniem okoliczności określonych w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj. treść Rozdziału III SWZ w następującym zakresie:

1) w Rozdziale III SWZ:

a) w pkt. 14 „Termin składania ofert” zmienia ppkt.14.3., który otrzymuje następujące brzmienie:

14.3. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.06.2024 r. do godz. 09:00.

b) w pkt. 15 „Termin otwarcia ofert” zmienia ppkt.15.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

15.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2024 r. o godz. 11:00

c) w pkt. 16 „Termin związania ofertą” zmienia ppkt.16.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

16.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.07.2024 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mają prawo do wycofania lub zmiany już złożonych ofert, a jeżeli tego nie uczynią Zamawiający przyjmie, że Wykonawcy akceptują SWZ z wyżej wymienionymi zmianami treści SWZ.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich.

z up. Kierownik Działu Obsługi

Grzegorz Polkowski