



- Elementy do rozebrania / likwidacji
- Elementy nowoprojektowane
- 7 zeb. grzejnik C.O. oraz typ i liczba zeberek
- ZEST. gniazda zestaw ścienny gniazda do obsługi pracownika (3x RJ45 + 1x RJ45 V-DATA + 2x RJ45 V)
- szafa RACK typ 1 Istniejąca szafa RACK - na potrzeby budynku (za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych w szafie RACK typ 2)
- szafa RACK typ 2 Szafa RACK 12U - na potrzeby pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.07
- 4 lampy liczba oprawy oświetleniowej w pom. biurowym (o strumieniu świetlnym min. 3500 lm na oprawę, Ra powyżej 80, współczynnik nocy mnie niż 0,9)
- ZK główne Złacze Kablowe dla budynku
- Rozdz. główne Główna tablica rozdzielcza
- tablica rozdzielcza Nr 1 Tablica rozdzielcza piętrowa - na potrzeby pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06.
- tablica rozdzielcza Nr 2 Tablica rozdzielcza piętrowa - ZA WYJĄTKIEM pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06.
- tablica rozdzielcza Nr 3 Tablica rozdzielcza piętrowa - na potrzeby pomieszczeń I piętra

Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Posadzka
2.01	Korytarz 7	45,01	wykl. podłog.
2.02	WC	3,73	plytki ceram.
2.03	WC	3,09	plytki ceram.
2.04	Pom. Socjalne	13,47	wykl. podłog.
2.05	Pokój 16	15,64	wykl. podłog.
2.06	Pokój 17	11,57	wykl. podłog.
2.07	Pokój 18	10,88	wykl. podłog.
2.08	Pokój 19	17,58	wykl. podłog.
2.09	Pokój 20	17,46	wykl. podłog.
2.10	Pokój 21	10,39	wykl. podłog.
2.11	Kl. Schod.	9,38	lastriko
		<b>158,20</b>	

ul. Owsiana 4-6  
 rzut I piętra  
 1:50